



| | | | |
|------------|-------------|----------------|-------------|
| nummer | 105036/01 | Vervangt | -- |
| Uitgegeven | 26 mei 2020 | Eerste uitgave | 26 mei 2020 |
| Geldig tot | -- | Rapportnummer | 191200792 |

Verklaring **Opwekkingsrendement verwarming en hulpenergie t.b.v. de NEN 7120**

VERKLARING VAN KIWA

Deze verklaring is gebaseerd op een éénmalige beoordeling door Kiwa van een product, zoals op deze verklaring vermeld, van

LG Electronics

Hiermee geeft deze verklaring geen oordeel over andere door de leverancier te leveren producten.

Het product is beoordeeld conform NEN 7120+C2:2012/A1:2017.

De in de bijlage vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

De voor hulpenergie vermelde waarden mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7.2.3 (cv-circulatiepomp) en 14.7.3 (stand-by elektronica) van de NEN 7120.

PRODUCTNAAM

**LG Therma V R32 AWHP ZHUW096A0
[HU091MR]**

(monovalent bedrijf)

Ron Scheepers
Kiwa Nederland B.V.

Kiwa Nederland B.V.
Wilmersdorf 50
Postbus 137
7300 AC APELDOORN
Tel. +31 88 99 83 393
E-mail info@kiwa.nl
www.kiwa.nl

LG Electronics
Krijgsman 1
1186DM Amstelveen
T: +31 20 456 31 00
Email: lg.klimaat@lge.com
www.lgklimaat.nl

VERKLARING

LG Therma V R32 AWHP ZHUW096A0 [HU091MR]

OPWEKKINGSRENDEMENT $\eta_{H;gen;si;hp}$, ENERGIEFRACTIE $F_{H;gen;si,gpref}$ EN HULPENERGIE $W_{H;aux}$ RUIMTEVERWARMING

In de tabellen op de volgende pagina's staat voor de lucht/water-warmtepomp LG Therma V R32 AWHP ZHUW096A0 [HU091MR], bestaande uit de ZHUW096A0 [HU091MR] buitenunit i.c.m. de ZHNW09606A0 [HN0916M] binnenunit, het opwekkingsrendement $\eta_{H;gen;si;hp}$, uitgedrukt als COP-waarde, de energiefractie $F_{H;gen;si,gpref}$ en de hulpenergie $W_{H;aux}$ voor de functie ruimteverwarming van het warmtepompsysteem, afhankelijk van:

- Woning met een laag energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g;tot} \leq 150 \text{ MJ/m}^2$) of met een hoog energiegebruik ($Q_{H;nd} / A_{g;tot} > 150 \text{ MJ/m}^2$);
- De warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ van de woning;
- De ontwerp aanvoertemperatuur η_{sup} van het verwarmingssysteem.

De hier vermelde waarden voor opwekkingsrendementen voor verwarming mogen worden gebruikt in plaats van de waarden zoals die in tabel 14.13 van de NEN 7120 worden gegeven.

Opwekkingsrendement en energiefractie:

De in de volgende tabellen van de hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor het opwekkingsrendement en de energiefractie voor de functie ruimteverwarming van de warmtepomp mogen worden gebruikt in NEN 7120:2012. De tabelwaarden mogen voor tussenliggende waarden voor de warmtebehoefte $Q_{H;dis;nren}$ lineair worden geïnterpoleerd. De berekeningen zijn uitgevoerd met de rekentool versie 3.5, conform bijlage E van de NEN 7120+C2:2012/A1:2017, door de DHPA geleverd 14 augustus 2018.

Uitgangspunten:

Lucht/water-warmtepomp, werkend uitsluitend met buitenlucht als bronmedium.

Als uitgangspunt bij de berekeningen is er vanuit gegaan dat de warmtepomp bij alle buitentemperaturen en alle afgiftetemperaturen in bedrijf blijft en de bijverwarming alleen in bedrijf komt wanneer de warmtepomp de warmtebehoefte niet kan dekken.

Hulpenergie:

De in de volgende tabellen van hoofdstukken 1 en 2 gegeven waarden voor hulpenergie $W_{H;aux}$ mogen worden gebruikt in NEN 7120. De hier vermelde waarden voor hulpenergie mogen worden gebruikt in plaats van de waarden welke kunnen worden berekend volgens 14.7 van de NEN7120.

Het hulpenergiegebruik is opgebouwd uit:

- Het stand-by verbruik van de warmtepomp gedurende de tijd dat de compressor niet draait voor de functie ruimteverwarming;
- Het totale verbruik van de cv-pomp, inclusief voor-en nadraaitijd.

Het hulpenergiegebruik genoemd in deze verklaring betreft alleen het verbruik van de warmtepomp voor het gedeelte van de warmtevraag wat door de warmtepomp wordt gedekt. Het hulpenergiegebruik van een eventuele bijstook dient apart te worden bepaald en valt buiten deze verklaring.

In de tabellen worden de volgende symbolen en termen gebruikt:

| | |
|----------------------|---|
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ | is het dimensieloze opwekkingsrendement voor ruimteverwarming, van de elektrische warmtepomp in systeem si; |
| $F_{H;gen;si,gpref}$ | is de dimensieloze energiefractie voor ruimteverwarming, die de warmtepomp levert aan het systeem si; |
| $Q_{H;nd}$ | is de warmtebehoefte waarin systeem si moet voorzien, in MJ per jaar; |
| $A_{g;tot}$ | is het gebruiksoppervlak van de woning, in m ² ; |
| θ_{sup} | is de ontwerp aanvoertemperatuur van het warmte opwekkingsstelsel ten behoeve van ruimteverwarming, in °C; |
| $Q_{H;dis;nren}$ | is de hoeveelheid energie ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar; |
| $W_{H;aux}$ | is de hoeveelheid hulpenergie (stand-by verbruik elektronica en verbruik cv-pomp) ten behoeve van de energiefunctie verwarming, in MJ per jaar. |

Het nominale verwarmingsvermogen van de LG warmtepomp Therma V R32 AWHP ZHUW096A0 [HU091MR] bedraagt 9,25kW (bij EN 14511-conditie L7/W35).

LG Therma V R32 AWHP ZHUW096A0 [HU091MR]:

OPWEKKINGSRENDEMENT RUIMTEVERWARMING $\eta_{H;gen;si;hp}$, ENERGIEFRACTIE $F_{H;gen;si;gpref}$ EN HULPENERGIE $W_{H;aux}$

Hoofdstuk 1

Woning met laag energiegebruik waarvoor geldt: $Q_{H;nd} / A_{g,tot} \leq 150 \text{ MJ/m}^2$, geen bijmenging ventilatielucht bij bronlucht.

Tabel 1.1: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $\theta_{sup} \leq 30^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,612 | 3,612 | 3,620 | 3,832 | 4,346 | 4,506 | 4,569 | 4,627 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,973 | 0,931 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 423 | 439 | 472 | 530 | 624 | 719 | 808 | 881 |

Tabel 1.2: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $30^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 35^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,421 | 3,421 | 3,429 | 3,638 | 4,128 | 4,251 | 4,311 | 4,370 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,973 | 0,932 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 424 | 441 | 476 | 536 | 635 | 738 | 832 | 909 |

Tabel 1.3: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $35^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 40^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,157 | 3,157 | 3,166 | 3,374 | 3,830 | 3,936 | 3,994 | 4,062 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,992 | 0,971 | 0,930 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 425 | 444 | 481 | 546 | 653 | 763 | 865 | 946 |

Tabel 1.4: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $40^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 45^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 2,943 | 2,943 | 2,905 | 3,109 | 3,542 | 3,680 | 3,717 | 3,787 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 0,987 | 0,987 | 0,995 | 0,995 | 0,995 | 0,980 | 0,963 | 0,924 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 427 | 446 | 487 | 558 | 672 | 783 | 895 | 982 |

Tabel 1.5: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $45^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 50^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 2,787 | 2,787 | 2,790 | 2,953 | 3,375 | 3,551 | 3,544 | 3,602 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 0,981 | 0,981 | 0,981 | 0,987 | 0,987 | 0,967 | 0,953 | 0,917 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 428 | 448 | 490 | 564 | 682 | 792 | 914 | 1006 |

Tabel 1.6: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $50^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 55^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 2,624 | 2,624 | 2,624 | 2,748 | 3,150 | 3,285 | 3,379 | 3,420 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 0,956 | 0,956 | 0,956 | 0,967 | 0,967 | 0,956 | 0,929 | 0,898 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 428 | 450 | 493 | 573 | 696 | 818 | 925 | 1026 |

Hoofdstuk 2

Woning met hoog energiegebruik waarvoor geldt: $Q_{H;nd} / A_{g;tot} > 150 \text{ MJ/m}^2$, geen bijmenging ventilatielucht bij bronlucht,

Tabel 2.1: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $\theta_{sup} \leq 30^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,805 | 3,805 | 3,805 | 3,906 | 4,416 | 4,723 | 4,814 | 4,851 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,995 | 0,979 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 422 | 438 | 469 | 527 | 620 | 706 | 796 | 882 |

Tabel 2.2: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $30^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 35^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,622 | 3,622 | 3,622 | 3,724 | 4,217 | 4,500 | 4,566 | 4,599 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,996 | 0,979 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 423 | 439 | 472 | 533 | 630 | 721 | 818 | 908 |

Tabel 2.3: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $35^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 40^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,372 | 3,372 | 3,372 | 3,478 | 3,949 | 4,188 | 4,261 | 4,294 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 0,993 | 0,978 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 424 | 442 | 477 | 542 | 645 | 744 | 846 | 943 |

Tabel 2.4: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $40^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 45^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,166 | 3,166 | 3,166 | 3,230 | 3,640 | 3,978 | 4,003 | 4,024 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 0,990 | 0,990 | 0,990 | 0,996 | 1,000 | 0,990 | 0,984 | 0,971 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 425 | 444 | 480 | 552 | 666 | 759 | 870 | 975 |

Tabel 2.5: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $45^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 50^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 3,011 | 3,011 | 3,011 | 3,079 | 3,511 | 3,797 | 3,857 | 3,846 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 0,986 | 0,986 | 0,986 | 0,990 | 0,990 | 0,986 | 0,974 | 0,963 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 426 | 445 | 484 | 558 | 673 | 774 | 883 | 997 |

Tabel 2.6: $\eta_{H;gen;si;hp}$ (COP verwarmen), $F_{H;gen;si;gpref}$ en $W_{H;aux}$ bij cv-ontwerptemperatuur $50^\circ\text{C} < \theta_{sup} \leq 55^\circ\text{C}$

| | Warmtebehoefte woning $Q_{H;dis;nren}$ [GJ/jaar] | | | | | | | |
|--------------------------|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| | 2,5 | 5 | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |
| $\eta_{H;gen;si;hp}$ [-] | 2,849 | 2,849 | 2,849 | 2,883 | 3,298 | 3,555 | 3,756 | 3,681 |
| $F_{H;gen;si;gpref}$ [-] | 0,966 | 0,966 | 0,966 | 0,975 | 0,975 | 0,975 | 0,950 | 0,944 |
| $W_{H;aux}$ [MJ/a] | 427 | 447 | 487 | 566 | 685 | 794 | 884 | 1011 |